

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9528	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840°C FR-CL-WLC01	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：

1	本體增列標示字樣	114 年 10 月 9 日	114 消設字第 1142552 號
---	----------	----------------	-----------------------

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9529	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950°C FR-CL-WLC02	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直 徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9530	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840°C FR-CL-WLC03	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：

1	本體增列標示字樣	114 年 10 月 9 日	114 消設字第 1142552 號
---	----------	----------------	-----------------------

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9531	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950°C FR-CL-WLC04	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600 以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，7 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE 混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9532	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840°C FR-CL-WLC07	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：

1	本體增列標示字樣	114 年 10 月 9 日	114 消設字第 1142552 號
---	----------	----------------	-----------------------

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-9533	設 備 名 稱	耐 燃 電 纜
廠 牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產 地	國 產
型 號	600V 950°C FR-CL-WLC08	耐 火 試 驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標 稱 電 壓 (Vac)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	單 心
被 覆 體	低煙無鹵材料	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二)統一編號：35412204

(三)負責人：焦佑倫

(四)所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9536	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950°C FR-CV-WLC11	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：

1	本體增列標示字樣	114 年 10 月 9 日	114 消設字第 1142552 號
---	----------	----------------	-----------------------

八、注意事項：

- (一)本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四)後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 2 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9537	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950°C FR-CL-WLC11	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
標稱電壓 (Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：95 年 3 月 10 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 2 日起至 120 年 3 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9539	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	6.6kV 840°C FR-CL-WLC12	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
標稱電壓 (Vac)	600~6.6k	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 113 年 8 月 13 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

五、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FR-95123	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950℃ FR-CV-WLC02	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

八、輕微變更內容：無

九、注意事項：

應依耐燃電纜認可基準規定，於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

五、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型 式 認 可 編 號	FR-95124	設 備 名 稱	耐 燃 電 纜
廠 牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產 地	國 產
型 號	600V 950°C FR-CV-WLC04	耐 火 試 驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額 定 電 壓 (Vac)	600 以下	導 體 線 徑 (標 稱 截 面 積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐 燃 層	雲母帶	心 線 數	2 心以上，7 心以下
被 覆 體	PVC 混合物	絕 緣 體	XLPE 混合物
適 用 範 圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

八、輕微變更內容：無

九、注意事項：

應依耐燃電纜認可基準規定，於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

五、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FR-95125	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950°C FR-CV-WLC08	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

八、輕微變更內容：無

九、注意事項：

應依耐燃電纜認可基準規定，於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可(展延)

四、初次認證日期：95 年 9 月 1 日

五、認可有效期限：自 110 年 9 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日止

六、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

七、認可內容：

型式認可編號	FR-95127	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840°C FR-CL-WLC14	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

八、輕微變更內容：無

九、注意事項：

應依耐燃電纜認可基準規定，於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 1 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 1 日起至 116 年 4 月 30 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9607	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840℃ FR-CL-WLC05	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

(五) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 1 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 1 日起至 116 年 4 月 30 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9608	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840°C FR-CL-WLC13	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	100mm ² 以上， 1000mm ² 以下
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，5 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 2 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 2 日起至 116 年 5 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9609	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	6.6KV 840°C FR-CL-WLC15	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600~6.6k	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	單心
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。
- (五) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 2 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 2 日起至 116 年 5 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9610	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 840°C FR-CL-WLC16	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	840/30
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，5 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。
- (五) 本產品耐火試驗係依耐燃電纜認可基準規定置於金屬電纜管內進行測試，於設置場所使用時應搭配該金屬電纜管使用以符規定。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 2 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 2 日起至 116 年 5 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9611	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950℃ FR-CL-WLC06	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 1 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 1 日起至 116 年 4 月 30 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9612	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950°C FR-CL-WLC17	耐火試驗 溫度(°C) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，5 心以下
被覆體	低煙無鹵材料	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第四點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 2 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 2 日起至 116 年 5 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9613	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950℃ FR-CV-WLC06	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	未滿 22mm ² (單線者取其直徑為 1.2mm 以上 3.2mm 以下)
耐燃層	雲母帶	心線數	8 心以上，30 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。
- (四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區 (https://www.cfs.org.tw/frhr_apply) 申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司

(二) 統一編號：35412204

(三) 負責人：焦佑倫

(四) 所在地：臺北市信義區松智路 1 號 25 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：96 年 5 月 2 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 2 日起至 116 年 5 月 1 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FR-9614	設備名稱	耐燃電纜
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
型號	600V 950℃ FR-CV-WLC13	耐火試驗 溫度(℃) / 時間(min)	950/90
額定電壓(Vac)	600以下	導體線徑 (標稱截面積)	22mm ² 以上， 未滿 100mm ²
耐燃層	雲母帶	心線數	2 心以上，5 心以下
被覆體	PVC 混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之電源、控制迴路、警報、監視及通信線路所適用之電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日耐燃電纜認可基準規定辦理，應於本體上容易辨識位置，以不易磨滅方法標示必要事項，標示距離應每隔 1m 以內標示 1 次。

(二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 後續應依前揭認可基準第肆點品質管理監督作業規定，至本會網站電線電纜專區(https://www.cfs.org.tw/frhr_apply)申請流水編號後始得生產。

財團法人消防安全中心基金會